

「事務室等拡張の19インチラック等の調達」に関する質問及び回答

更新日 2022/12/2

独立行政法人情報処理推進機構

| No. | 資料名              | 頁  | 項目名 | 質問内容   | 回答  |
|-----|------------------|----|-----|--|---|
| 1   | 仕様書<br>(別添) 調達一覧 | 16 | 要件  | ユニット数、ラックサイズは記載の寸法に近いものでの御見積で入札は参加可能でしょうか。<br><br>(記載寸法以下、記載寸法以上のどちらの場合でも可能かどうか) | 別に調達する工事等の意匠に組み込む形で設置する想定ですので、記載寸法の通りです。ただし、記載の寸法-5mmは許容します。  |
| 2   | 仕様書<br>(別添) 調達一覧 | 16 | 要件  | 設置機器の総重量は何kgになりますでしょうか。  | 各ラックの1架あたりの最大積載重量は以下のとおりとなります。<br>4連結19インチラック(46U)：1250 kg<br>19インチラック(12U)：150 kg<br>防音19インチラック(28U)：1250 kg<br>3連19インチラック(19U)： 1250 kg |
| 3   | 仕様書<br>(別添) 調達一覧 | 16 | 要件  | 塗装色はマンセル値での指定になりますでしょうか。   | マンセル値での指定ではなく、当機構が提示する色見本を元にした色指定となります。   |